

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-SE.ПБ51.В.00343
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374054
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
ОГРН: 1025001466379. Телефон +7(495) 775-15-12, факс +7 (495) 775-15-13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Saint-Gobain Ecophon AB". Адрес: Box 500, S-26061 Hyllinge, Sweden
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) (Швеция). Телефон +46 42 17 99 00, факс +46 42 22 59 29.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ". 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Тел./факс +7 (495) 645-52-60. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г. ДНД МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели Ecophon Akusto отделочные для стен и подвесных потолков помещений для звукопоглощения (изготовлены из стекловолокна толщиной от 20 мм до 100 мм с лицевой поверхностью из стеклоткани различных цветов). Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 6330

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) глава 18, статья 80, п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, п. 7, глава 33, статья 149, приложение: таблицы 3, 27. См. приложение ТР 0099199

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 39 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 375Р-13 от 07.08.2013 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН20 выдан 25.08.2010 г. Класс пожарной опасности КМ1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт № 69ТР/П-13 о результатах анализа состояния производства от 17.07.2013 г.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.09.2013 по 03.09.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев А.Н. Ерофеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-SE.ПБ51.В.00343

(обязательная сертификация)

ТР **0099199**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244 - 94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402 - 96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044 - 89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - Д1 (малая)
ГОСТ 12.1.044 - 89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения - Т1 (малоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев